

Wałbrzych, 29.05.2017r.

T-8/ /2017

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy postępowania 7/2017 pn.; „Dostawa i wymiana wodomierzy w gminnych lokalach mieszkalnych i użytkowych zarządzanych przez MZB Sp. z o.o. w Wałbrzychu.

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164) Zamawiający informuje o pytaniu jakie wpłynęło od wykonawcy w dniu 26.05.2017r. oraz o odpowiedzi jakiej udzielono.

Pytanie:

Czy do przetargu można przystąpić z wodomierzem o parametrach $Q_3-2,5$, $R=100/50$ lub $Q_3-1,6$, $R=80/40$ oraz czy mają być to wodomierze bez nakładek radiowych.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami zawartymi w części 2 SIWZ przedmiot zamówienia obejmuje dostawę oraz wymianę zużytych na fabrycznie nowe wodomierze w mieszkaniach i lokalach użytkowych stanowiących własność Gminy Wałbrzych, **przystosowane do zastosowania zdalnego odczytu** poprzez moduły komunikacyjne radiowe instalowane bezpośrednio na liczydło wodomierza. Wodomierze winny gwarantować sprawną pracę w poziomie i pionie.

Wymagania dotyczące wodomierzy:

- $R \geq 100$,
- $Q_3 \geq 1,6 \text{ m}^3/\text{h}$

Oferowane wodomierze muszą mieć parametry metrologiczne nie gorsze niż opisane powyżej co musi jasno wynikać z oferty i dołączonych do niej kart katalogowych. Na kartach katalogowych jednoznacznie należy wyróżnić oferowane wodomierze i ich parametry.

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY

Marek Małecki