

**KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"**  
WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć) KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY  
"ŚW FLORIAN" wrocław  
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI  
58-301 WAŁBRZYCH, Psie Pole 8  
Tel. (074) 84 23 286

Wałbrzych, dnia 29.05.2017 r.

Opinia Nr 007819

p. A. Kozłowski

Wynikiem przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Batorego nr 70/1 w Wałbrzychu  
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez BOK Stary Zdrój

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie CO gaz.
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

BOK  
"Stary Zdrój" Wałbrzych  
CZE. 2017  
19 321

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Błędem nie należy podłączenia pieca CO na palenie stałe.

Kocioł gazowy z zamk. komorą spalania podłączony do układu spalin zgodnym z wymaganiami producenta i projektem technic. Wadliwość wykonania instalacji - ciąg przewodowy.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: D. Stara H. Mankiejewski

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: BOK St. Zdrój  
I egz. dla RZK w Wałbrzychu

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia ..... podpis: .....

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrócić.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca  
(uprawniony mistrz kominiarski)  
MISTRZ KOMINIARSKI  
Daniel Stara  
Miejsce i podpis