

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)
KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" w WROCLAWIU
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
 58-801 WAŁBRZYCH, Pólska
 Tel. (074) 84 23 288
 NIP 604-000-00-00

Wałbrzych, dnia *29.05.2017* r.

Opinia Nr 007820


P. Akman

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. *Piłsudskiego* nr *91/1* w *Wałbrzychu*
 dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez *MIB Sp. z o.o.*
BOH - Stary Zdrój

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie *CO gaz.*
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń



W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Kocioł gazowy z tank. formą spalania poduszki do układu spalin zgodnym z wymogami producenta i projektem technicznym. Wentylacje wydymowe z pomieszczenia technicznego wykonać wg projektu (kwantyfikacja).

Inne uwagi: *Tylko dwa kociołki dynamiczne 50150a, dwa pomieszczenia bez kominów (razem cokoły pomieszczenia)*

Kontroli dokonał: *D. Stara H. Maciejewski*

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: *BOH St. Zdrój*
 1 egz. dla RZK *w Wałbrzychu*

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Seta orientacyjny na odwrócić.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
 (uprawniony mistrz kominiarski)
MISTRZ KOMINIARSKI
Daniel Stara

SP/MS