

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"
WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" w WROCLAWIU
REGIONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
58-301 WAŁBRZYCH, Pole Pole 6

Opinia Nr 007826

Wałbrzych, dnia 06.07.2017 r.


przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Wałbrzyjska nr 35/7 w Wałbrzychu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez MŁB Sp. z o.o
BOVI - Podgórze

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie pieca.
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:



Przebieg przewodów kominowych w pomieszczeniu technicznym
podłączeni do przewodów m.d. w dotychczasowe
miejsce.
Wentylacje wywiewna wykonana niewłaściwie
(grawitacyjna) wg projektu techn.
Należy uzupełnić dopływ powietrza z zewnątrz.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: D. Siara, A. Maciejewski

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: BOVI - Podgórze
i egz. dla RZK w Wałbrzychu

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia _____ podpis: _____


Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szykie orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)
MISTRZ KOMINIARSKI
Dariusz Siara
Pieczęć i podpis

35117

Opis 7826



	1	2	
	A		Sp.
	P ₇		
	K ₅	P ₅	T _{p.}
	K ₃	P ₃	pracek
			praca

MISTRZ KOMINIARSKI

Gene
Danieł Siara