

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)

Szczawa Idępnia 17.07. 2017 r.

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" we Wrocławiu
Główny Zakład Kominiarski nr 17
WALBRZYCH
ul. 58-304 SZCZAWNO ZDRÓJ
ul. Reżana 1, tel. (074) 843-27-32
NIP 556-300-20-54

Opinia Nr. 007862

w budynku przy ul. Gen. Andersa nr 190/6 w Wałbrzychu

dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez

B.O.K. Biały Kamień

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie¹
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia¹
3. Ustalenia przyczyn uciążliwego działania urządzeń¹

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Przewód kominowy nr. 1 może być przeznaczony do podłączenia pieca kuchennego kaflowego
2. Wentylacje wyciągowa kuchni i toalety wykonać wg obowiązujących przepisów
3. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominowych zapewnić należy napływ powietrza z zewnątrz poprzez urządzenia wentylowe.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Konrad Bićcał, Radosław Szymanski

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.K. Biały Kamień

1 egz. dla RZK Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. "Biały Kamień"

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis:



Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szlak orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia


Za zgodność z oryginałem

Opiniodawca
MISTRZ KOMINIARSKI


Daniel Siara

Pieczęć i podpis

SZKIC DRIEKTACYJNY



NIEZBIERNIE JEDNOIZBOWE



1.		
STRYCH II P	06	14-6
I P		14-4
PARTER		14-2
PIWNICA		

MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Siara
Daniel Siara