

# KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

L. dz. \_\_\_\_\_  
(pieczęć Zakładu Kominiarskiego) *Szczawno-Zdrój*, dnia *31-01* 20*18* r.

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY  
"ŚW. FLORIAN" we Wrocławiu  
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17  
WAŁBRZYCH  
FILIA: 58-310 SZCZAWNO ZDRÓJ  
ul. Różana 1, tel. (074) 843-27-32  
NIP 896-000-20-54 z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

## Opinia Nr 008405

w budynku przy ul. *Zeromskiego* nr *12/3* w *Wałbrzychu*  
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez  
*B.O.K. Stary Zdrój*

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie<sup>1</sup>
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia<sup>1</sup>
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń<sup>1</sup>

**W związku z powyższym stwierdza się co następuje:**

*1. Istniejące przewody w mieszkaniu to przewody dymowe.  
2. Dla wentylacji wywiewnej kuchenki należy wykonać nowy przewód zgodnie z obowiązującym przepisami, a dla prawidłowego działania urządzeń kominowych zapewnić napływ powietrza z zewnątrz poprzez urządzenia nawiewne.*

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: *Artur Tabuda, Remigiusz Sajdyk*

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: *B.O.K. Stary Zdrój*  
1 egz. dla RZK *Szczawno-Zdrój*

**Potwierdzenie odbioru opinii:**

dnia \_\_\_\_\_ podpis: \_\_\_\_\_

**Uwagi:**

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
- ~~2. Szkic orientacyjny na odwrocie.~~
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

**Opiniodawca**  
(uprawniony mistrz kominiarski)  
**MISTRZ KOMINIARSKI**  
*Daniel Siara*  
Pieczęć i podpis